

EG-Baumusterprüfbescheinigung**EC type examination certificate****CE-0085BS0323**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	BAXI S.p.A. Via Trozzetti 20, I-36061 Bassano del Grappa (VI)
Vertreiber <i>distributor</i>	BAXI S.p.A. Via Trozzetti 20, I-36061 Bassano del Grappa (VI)
Produktart <i>product category</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	condensing boiler
Modell <i>model</i>	LUNA3 DUO-TEC...; NOVADENS EXTRA...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	type testing: 07/213/3204/920 from 24.07.2007 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 483 (01.06.2000) DIN EN 677 (01.08.1998) DIN EN 625 (01.10.1995)
Aktenzeichen <i>file number</i>	07-0631-GEE

11.10.2007 Bl. A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

ZLS

ZLS-ZE-527/07

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, IPX5D
electrical data

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
II2H3P	20, 37 mbar	TR	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
...240	heat output: 6,8...20,0 kW heat input (Hi): 7,0...20,5 kW	
...330	heat output: 9,4...28,0 kW heat input (Hi): 9,7...28,9 kW	
...280	heat output: 8,7...24,0 kW heat input (Hi): 9,0...24,7 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

flue types C13, C33, C43, C53, C63, C83, B23 und B33: according to "Manual Luna3 DUO-TEC" and "Manual NOVADENS EXTRA"

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BS0323Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG) <i>EC Efficiency Directive (92/42/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	BAXI S.p.A. Via Trozzetti 20, I-36061 Bassano del Grappa (VI)
Vertreiber <i>distributor</i>	BAXI S.p.A. Via Trozzetti 20, I-36061 Bassano del Grappa (VI)
Produktart <i>product category</i>	Boilers with flue systems: Condensing combi water heater (3204)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	condensing boiler
Modell <i>model</i>	LUNA3 DUO-TEC...; NOVADENS EXTRA...
Heizkesseltyp <i>type of boiler</i>	condensing boiler
Prüfberichte <i>test reports</i>	type testing: 07/213/3204/920 from 24.07.2007 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
Aktenzeichen <i>file number</i>	07-0631-GWE

11.10.2007 Pie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDVGW CERT GmbH - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der
EU-Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von
Heizkessel-WirkungsgradenDVGW CERT GmbH - notified by the government of the Federal Republic of
Germany and officially registered by the EC Commission for conformity
assessment of heating boiler efficiencies**ZLS**DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-993

eMail: info@dvgw-cert.com

ZP42 9.2-03342/2007

Typ type	Technische Daten technical data	Energieeffizienzkennz. energy labelling
...240	heat output: 6,8...20,0 kW heat input (Hi): 7,0...20,5 kW	****
...330	heat output: 9,4...28,0 kW heat input (Hi): 9,7...28,9 kW	****
...280	heat output: 8,7...24,0 kW heat input (Hi): 9,0...24,7 kW	****

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

The energy labelling can be used according to the actual regulations of the country of destination for the individual types. The above listed model was certified under the Product-Identnumber CE-0085BS0323 according to the Gas Appliance Directive (90/396/EEC).